

## DESCRIPTIF CCTP ARDOISE KERGOAT RELIEF, POSE EN BARDAGE RAPPORTE VENTILE

### KERGOAT RELIEF

Les ardoises fibres-ciment KERGOAT RELIEF sont posées en bardage rapporté ventilé conformément au DTU 45.4. Les ardoises sont mises en œuvre avec un recouvrement de 60 mm et sont fixées, à l'aide d'un crochet, 2 crochets, 2 clous, en fonction de la pose choisie sur des liteaux eux-mêmes fixés sur des chevrons verticaux en bois.

**LES ARDOISES KERGOAT RELIEF** sont fabriquées, en présence d'eau, à partir d'un mélange homogène de ciment, de cellulose et de fibres organiques de synthèse. KERGOAT RELIEF a une finition surface relief et a des bords épaufrés.

- Dimensions des ardoises : 40 x 24 cm, 33 x 23 cm
- Épaisseur : 3,8 mm pour la 40x24 et 3,3 mm pour la 33 x 23
- Recouvrement : 60 mm
- Garantie de tenue des couleurs : 15 ans
- Garantie produit : 15 ans
- Coloris : anthracite
- Ardoise fibres-ciment de type NT conforme à la EN492
- Masse volumique à 1840 kg/m<sup>3</sup> (mini 1700kg/m<sup>3</sup>)

### FINITION

Les ardoises fibres-ciment KERGOAT RELIEF possèdent un double coating sur la belle face permettant d'assurer la durabilité de la coloration. Sur la belle face sont appliqués un primaire acrylique et une peinture acrylique de finition, sur la sous-face est appliqué une couche de cire ou de résine incolore.

**LA VENTILATION** de la façade est ménagée par une lame d'air de minimum 20 mm en face-arrière des ardoises et l'isolant. Des orifices de ventilation adaptée conformes au DTU 45.4 doivent être réalisés en pied de bardage et haut de bardage.

### SUPPORT

Applicable sur des parois planes et verticales en béton (DTU 23.1) ou en maçonnerie d'éléments enduits (DTU 20.1), neuves ou déjà en service, situées en étage ou en rez-de-chaussée. L'étanchéité à l'air incombe à la paroi support de la façade, le pare pluie est non obligatoire voire néfaste selon le cahier du CSTB 3316-V3.

### MISE EN OEUVRE

Les ardoises KERGOAT RELIEF sont fixées sur des liteaux qui sont eux-mêmes fixées sur une ossature verticale en bois solidarisée à la structure porteuse par pattes équerres réglables.

La KERGOAT RELIEF de dimension 33x23 peut être posée en pose à pureau entier. Les préconisations de mises en œuvre doivent être conforme au DTU 45.4 PI-1-5 :

- Pour la pose à pureau entier paragraphe 13.2.

La KERGOAT RELIEF de dimension 40x24 peut être posée en pose à pureau entier ou en pose à claire voie. Les préconisations de mises en œuvre doivent être conforme au DTU 45.4 PI-1-5 :

- Pour la pose à pureau entier paragraphe 13.2.
- Pour la pose à claire voie paragraphe 13.3.

## **EQUERRE**

Les équerres sont limitées à une longueur maximum de 350 mm. Entraxe entre pattes équerres limité à 1m pour les profils en forme de « L ». Se référer au DTU 45.4 PI-1-1 paragraphe 8.3 et pour ses caractéristiques PI-2 paragraphe 3.1.

## **CHEVRON BOIS**

La dimension du chevron bois vertical est défini : pour son épaisseur en fonction de l'ancrage des fixations vis ou pointes qui fixent les liteaux sur les chevrons verticaux avec un minimum de 50 mm d'épaisseur. Pour sa largeur celle-ci est fonction du diamètre de la fixation vis ou pointe et si pose du liteau en appui intermédiaire (partie courante) ou en extrémité (raboutage). Se référer au DTU 45.4 PI-1-5 paragraphe 12 et pour ses caractéristiques partie PI-2 paragraphe 3.5.1. Entraxe maximum entre chevron de 600 mm.

## **LITEAU**

La dimension du liteau doit être conforme à l'ardoise choisie. Se référer au DTU 45.4 PI-1-5 tableau 2. Pour la mise en œuvre de celui-ci se référer au DTU 45.4 PI-1-5 paragraphe 12 et pour ses caractéristiques partie PI-2 paragraphe 3.9.

## **ISOLANT**

L'isolant doit être conforme au DTU 45.4 PI-2 paragraphe 3.3. Celui-ci doit être ACERMI, si ce n'est pas le cas, alors il devra satisfaire aux exigences listées dans le DTU 45.4.

## **FIXATION**

- Les fixations des pattes équerres dans le support doivent être conforme au DTU 45.4 PI-2 paragraphe 3.2.
- Les fixations des chevrons verticaux dans les pattes équerres doivent être conforme au DTU 45.4 PI-2 paragraphe 3.6.1
- Les fixations des isolants doivent être conforme au DTU 45.4 PI-2 paragraphe 3.4
- Les fixations des liteaux dans les chevrons verticaux doivent être conforme au DTU 45.4 PI-2 paragraphe 3.9.4
- Les fixations des ardoises dans les liteaux doivent être conforme au DTU 45.4 PI-2 paragraphe 3.7.5

Service Technique  
Tél. 0 808 809 867  
infofrance@etexgroup.com